DNB 1000
MH +302.50
VG +300.77

DKB 400
MH +302.20
VG +301.40

NY 500 BTG
ANSLUTS TILL
BEF 500 BTG

SVACKDIKE
13,4 M3

D 500 BTG

D500BTG

D 1000 BTG

NY 1000 BTG
ANSLUTS TILL
BEF 1000 BTG

DNB 1500
MH +302.61
VG +300.64

DIKE
15 M3

D 1200 BTG

DIKE ANSLUTS
TILL BEF DIKE

DTB 600
MH +302.43
VG +300.64

D 400 PP

SR
UTKAST
SR
UTKAST

SR
UTKAST
SR
UTKAST

DTB 600
MH +302.76
VG +300.42

DSB 200
MH +302.28
VG +301.28

VÄXTBÄDD
5,9 M3

SVACKDIKE
9,7 M3

SVACKDIKE
7,5 M3

DRB 400
MH +302.47
VG +300.98

DKB 400
MH +302.44
VG +301.10

DR 110 PEH
VG +301.37

DTB 600
MH +302.42
VG +300.85

D 160 PP

D 315 PP

D 250 PP

DKB 400
MH +302.35
VG +301.00

DKB 400
MH +301.93
VG +301.13

DTB 600
MH +302.26
VG +300.98

DTB 400
MH +302.41
VG +300.94

DTB 400
MH +302.10
VG +300.41

BEF LEDNINGAR
ANSLUTS TILL
NY DTB

BEF LEDNINGAR
ANSLUTS TILL
NY DTB

DTB 400
MH +302.32
VG +300.40

DNB 1500
MH +302.59
VG +300.09

D 1200 BTG
UTLOPP
VG +299.70

FÖRLÄNGNING
KULVERT
UTLOPP
VG +299.64

DTB 400
MH +302.21
VG +301.00

D 160 PP
UTLOPP
VG +300.40

D 200 PP

DTB 600
MH +301.45
VG +299.86

DTB 400
MH +301.68
VG +299.96

DTB 400
MH +302.22
VG +300.21

DKB 400
MH +301.50
VG +300.40

DTB 400
MH +301.39
VG +300.30

SVACKDIKE
5,6 M3

SVACKDIKE
49,1 M3

FÖRSLAG 2
156 M3 FÖRDRÖJNING
1:3 SLÄNTER
BOTTENNIVÅ +299,70
D 315 PP
UTLOPP
VG +299.72

DKB 400
MH +301.21
VG +300.41

7-MANNA FOTBØLLSPLAN

0 10 20 30 40 50 m

SKALA 1:500

TECKENFÖRKLARING

PLANERAT

- FASTIGHETSGRÄNS
- DAGVATTENLEDNING ≤ 400 MM
- DAGVATTENLEDNING > 400 MM
- SPILLVATTENLEDNING
- DRÄNLEDNING
- INVÄNDIG TAKAVVATTNING
- DTB — TILLSYNSBRUNN
- DSB — RENSBRUNN
- DRB — DRÄNBRUNN
- DNB — NEDSTIGNINGSBRUNN
- DKB — KUPOLBRUNN
- SLOPAS / RIVS
- RINNVÄG INVÄNDIG TAKAVVATTNING
- RINNVÄG YTLIG AVLEDNING
- RINNVÄG SKYFALL
- UTBYGGNAD TAK

BEFINTLIGT

- VATTEN
- SPILLVATTEN
- DAGVATTEN
- AVSTÄNGNINGSVENTIL

HÄNVISNINGAR

SE DAGVATTENUTREDNING SVETSAREN MALUNG

ANMÄRKNINGAR

RITNING ÄR DELVIS I FÄRG

STUPRÖR ANSLUTS MED 110 MM PP LEDNING OM INGET ANNAT ANGES.
DRÄNBRUNNAR KOPPLADE TILL DRÄNERING FÖR BYGGNADEN ANSLUTS MED 110 MM PP LEDNING OM INGET ANNAT ANGES.
KUPOLBRUNNAR ANSLUTS MED 160 MM PP LEDNING OM INGET ANNAT ANGES

LEDNINGAR DIMENSIONERADE FÖR ETT FLÖDE MOTSVARANDE 10 ÅRS ÅTERKOMSTTID MED 10 MINUTERS VARAKTIGHET OCH KLIMATFAKTOR 1,25.

NIVÅ OCH PLACERING AV STUPRÖR UTREDS VIDARE I KOMMANDE SKEDE.
BEHOV AV DRÄNERING UTREDS VIDARE I KOMMANDE SKEDE.

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF 99 13 30
HÖJDSYSTEM: RH2000

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODKÄND	DATUM

GRANSKNINGSHANDLING

ÖSTERLING BYGG AB

Structor
STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB
www.structor.se

SVETSAREN 1
MALUNG

AVVATTNINGSPLAN

DAGVATTENNÄT OCH
FÖRDRÖJNINGSANLÄGGNINGAR

PLAN

UPPDRAGSANSVARIG	UPPDRAGSNUMMER		
J.BENGTSSON	2630		
KONSTR	GRANSK	KONSTRUKTIONSNR	FORMAT / SKALA
J.BENGTSSON	E SVENSSON		A1 / 1:500
STOCKHOLM	2026-03-22	OBJEKT NR	RITNINGSNR / REV
			R-51-1-001

XREF MODELLV-97.P-202 2021-10-15 11:22
MODELLV-97.P-202 - UTSKRIFT.DWG 2021-10-15 11:22
MODELLT-31.P-500 2021-11-22 13:39
MODELLT-31.P-500 - FÖRSLAG 2 MED SLÄNTER FÖRSTUDIE-MODELL
MODELLD-93.P-202 FASTIGHETSGRÄNSER
ETAPP A - SKÖPPDALSKRYSSET
ETAPP B - SKÖPPDALSKRYSSET
ETAPP C - SKÖPPDALSKRYSSET

PLOTTAD AV: Jesper.bengtsson 2026-03-22 - 16:12, RITNING: N:\Projekt\2630 Svetsaren Malung\R\Ritdef\R-51-1-001.dwg